

ZPRÁVA
o provedení kontroly a čištění spalinové cesty
dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb.

Zhotovitel:

Jméno, příjmení a adresa odborně způsobilé osoby:	Plynkom, s.r.o. Italská 2422 Kladno
IČO:	03484254
Telefon:	+420608926887
E-mail:	info@plynkom.cz

Objednatel:

Jméno, příjmení a adresa objednatele:	David Nedvěd Dubská 221 Kladno
IČO:	65257821

Místo, kde se kontrola prováděla

Jméno, příjmení a adresa, kde se kontrola provádí:	Obec Malé Kyšice Mateřská škola Spojovací 198
---	---

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola:

Přetlaková spalinová cesta DN 100/60. Vedeno světlíkem nad úroveň ploché střechy.
Účinná délka 3m. Kontrolní otvor v 90st koleni nad kotlem, Měřicí otvory v přírubě.

Technické údaje spotřebiče: Plynový kotel Bosch Condens, 28kW

Umístění spotřebiče: INP, technická místnost

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

PLYNKOM, s.r.o.
opravy, servis
plynových zařízení, komínictví
Italská 2422, 272 01 Kladno
Tel.: 736 604 788, 775 144 707, 608 926 887
IČ: 034 84 254 DIČ: CZ03484254

Datum vystavení zprávy: 4. 9. 2022

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby