

Zápis o roční kontrole plynových spotřebičů

Jméno objednatele: David Nedvěd
Dubská 221
272 03 Kladno

Jméno provozovatele: Obec Malé Kyšice
Míru 72, Malé Kyšice

Umístění zařízení: Mateřská škola
Spojovací 198, Malé Kyšice

Typ zařízení: Plynový kondenzační kotel Bosch Condens 2300l W
Výkon kotle: 28 kW
Výrobní číslo: 7736901543

Název akce : Roční kontrola plynových spotřebičů

Datum kontroly: 29.8.2022

Revizi provedl: Plynkom, s.r.o., Italská 2422, 272 01 Kladno

Plynový spotřebič **vyhovuje dalšímu provozu a je schopen bezpečného provozu.**

Při kontrole byla provedena:

- Kontrola plynového kotle
- Vyčištění hořáku, elektrod, filtru
- Kontrola plynu, expanzní nádoby

Příští kontrolu doporučuji provést nejpozději do: 12/2023

V Kladně dne : 4. 9. 2022

PLYNKOM, s.r.o.
opravy, servis
plynových zařízení, kominictví
Italská 2422, 272 01 Kladno
Tel.: 736 604 788, 775 144 707, 608 926 887
IČ: 034 84 254 DIČ: CZ03484254

servisní technik
Ondřej Jeníček