

Protokol o pravidelné revizi rozvodů plynovodů
a plynových spotřebičů
dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Jméno objednatele : **David Nedvěd, Dubská 221, 272 03 Kladno**

Jméno provozovatele: **Obec Kyšice - MŠ Malé Kyšice**

Adresa umístění spotřebičů: **Spojovací 198, 273 51 Malé Kyšice**

Datum kontroly: 18.7. 2023

Revizi provedl: **David Nevěd, Dubská 221, 272 03 Kladno-Dubí**
IČ: 65257821 DIČ: CZ7608051187

Kontrolu plynového spotřebiče provedl: **PLYNKOM, s.r.o., Italská 2422, 272 01 Kladno**
IČ: 03484254 DIČ: CZ03484254

Soupis kontrolovaných spotřebičů :

Spotřebič : **Plynový kondenzační kotel Bosch Condens 2300l W, o výkonu 28 kW + ohřev TUV, výr.č. 7736901543**

Při kontrole bylo provedeno :

- ☒ Kontrola expanzní nádoby (otevřená/uzavřená), naměřený tlak^{1,2}..... kPa
- ☒ Vyčištění filtru před vstupem do kotle na zpětné trubce ohřevu vody
- ☐ Kontrola funkce termoelektrické pojistky
- ☒ Kontrola pozvolného zapálení hlavního hořáku
- ☒ Kontrola plamene hořáku (při nepravidłnosti vyčištění lamel a trysek)
- ☒ Kontrola a případné seřízení jmenovitého výkonu hořáku
- ☒ Kontrola těsnosti plynových spojů
- ☒ Kontrola výměníku tepla a jeho případné čištění
- ☒ Kontrola topné vody v systému ohřevu ÚT
- ☐ Oprava drobných úniků na ÚT
- ☒ Kontrola spalinových cest vč. měření spalin dle ČSN 734201 a zápisu dle nařízení vlády č.34/2016 Sb.
- ☒ Kontrola a seřízení pojistného ventilu

- ☒ Kontrola správné funkce MaR
- ☒ Kontrola čerpadel, ručních uzávěrů a jejich funkčnost
- ☒ Nastavení regulace před topnou sezonou, topná zkouška
- ☒ Odborná prohlídka kotelny vč. zápisu
- ☐ Zaškolení obsluhy
- ☐ Provozní revize vyhrazených plynových zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Zjištěné závady/nedostatky:

(handwritten mark)

Odstranění závady nejpozději do:

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu **ANO/NE**

Příští kontrolu doporučuji provést do *7/24*

V Kladně, dne *18.7.2023*

DAVID NEDVĚD
OPRAVY, SERVIS A REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Dubská 221, 272 01 Kladno - Dubí
tel: 604 788 775
IČ: 65257921 DIČ: CZ7608051187

David Nedvěd

PLYNKOM, s.r.o.
opravy, servis
plynových zařízení, komínictví
Dubská 2422, 272 01 Kladno
tel: 604 788 775 144 707, 608 926 837
IČ: 84 254 DIČ: CZ03484254
PLYNKOM, s.r.o.