

Protokol o pravidelné revizi rozvodů plynovodů
a plynových spotřebičů
dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Jméno objednatele : David Nedvěd, Dubská 221, 272 03 Kladno

Jméno provozovatele: Obec Kyšice - MŠ Malé Kyšice

Adresa umístění spotřebičů: Spojovací 198, 273 51 Malé Kyšice

Datum kontroly: 27.11.2024

Revizi provedl: David Nevěd, Dubská 221, 272 03 Kladno-Dubí
IČ: 65257821 DIČ: CZ7608051187

Kontrolu plynového spotřebiče provedl: PLYNKOM, s.r.o., Italská 2422, 272 01 Kladno
IČ: 03484254 DIČ: CZ03484254

Soupis kontrolovaných spotřebičů :

Spotřebič : Plynový kondenzační kotel Bosch Condens 2300l W, o výkonu 28 kW + ohřev TUV, výr.č. 7736901543

Při kontrole bylo provedeno :

- ☒ Kontrola expanzní nádoby (otevřená/uzavřena), naměřený tlak1,1..... kPa
- ☒ Vyčištění filtru před vstupem do kotle na zpětné trubce ohřevu vody
- ☒ Kontrola funkce termoelektrické pojistky
- ☒ Kontrola pozvolného zapálení hlavního hořáku
- ☒ Kontrola plamene hořáku (při nepravidłnosti vyčištění lamel a trysek)
- ☒ Kontrola a případné seřízení jmenovitého výkonu hořáku
- ☒ Kontrola těsnosti plynových spojů
- ☒ Kontrola výměníku tepla a jeho případné čištění
- ☒ Kontrola topné vody v systému ohřevu ÚT
- ☒ Oprava drobných úniků na ÚT
- ☒ Kontrola spalínových cest vč. měření spalín dle ČSN 734201 a zápisu dle nařízení vlády č.34/2016 Sb.
- ☒ Kontrola a seřízení pojistného ventilu

- ☒ Kontrola správné funkce MaR
- ☒ Kontrola čerpadel, ručních uzávěrů a jejich funkčnost
- ☒ Nastavení regulace před topnou sezonou, topná zkouška
- ☐ Odborná prohlídka kotelny vč. zápisu
- ☐ Zaškolení obsluhy
- ☐ Provozní revize vyhrazených plynových zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Zjištěné závady/nedostatky:

Odstranění závady nejpozději do:

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu – ANO/NE

Příští kontrolu doporučuji provést do 11/2025

V Kladně, dne 27.11.2024

DAVID NEDVĚD
OPRAVY, SERVIS A REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Dubská 221, 272 03 KLADNO - Dubí
tel.: 312 945 241
IČ: 65257821 / DIČ: CZ608051181

David Nedvěd

PLYNKOM, s.r.o.
opravy, servis
plynových zařízení, kominictví
Italská 2422, 272 01 Kladno
Tel.: 736 604 788, 775 144 707, 608 926 887
IČ: 034 84 254 DIČ: CZ03484254
PLYNKOM, s.r.o.